

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
TRUNG TÂM Y TẾ
Số: 534/TTYT-XN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 20 tháng 11 năm 2024

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên khách hàng : Trường Mầm Non 2 (Cơ sở 1).
Địa chỉ : Số 286/1 Minh Phụng – Phường 2 – Quận 11.
Tên mẫu : Nước máy qua bồn chứa.
Lượng mẫu : 500ml
Ngày nhận mẫu : 13/11/2024
Người lấy mẫu : Nguyễn Xuân Tú.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu xét nghiệm	Phương pháp thử	Tiêu chuẩn	Kết quả
1	Coliforms TS (CFU/100ml)	TCVN 6187 – 1 : 2019	≤ 03	0
2	<i>Escherichia coli</i> (CFU/100ml)	TCVN 6187 – 1 : 2019	≤ 01	0

Nhận xét: Mẫu nước xét nghiệm có các chỉ tiêu được kiểm đạt tiêu chuẩn vi sinh QCVN01-1: 2018/BYT

Ghi chú: Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm

TRƯỞNG KHOA

Trần Thanh Hải

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



BS. Nguyễn Mão

Địa chỉ: 12 Tân Hải – Phường 13 – Quận Tân Bình
Điện thoại : (028)39770073

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
TRUNG TÂM Y TẾ
Số: 555/TTYT-XN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 20 tháng 11 năm 2024

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Tên khách hàng : Trường Mầm Non 2 (Cơ sở 2).
Địa chỉ : Số 364 Hàn Hải Nguyên – Phường 10 – Quận 11.
Tên mẫu : Nước máy qua bồn chứa.
Lượng mẫu : 500ml
Ngày nhận mẫu : 13/11/2024
Người lấy mẫu : Nguyễn Xuân Tú.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu xét nghiệm	Phương pháp thử	Tiêu chuẩn	Kết quả
1	Coliforms TS (CFU/100ml)	TCVN 6187 – 1 : 2019	≤ 03	0
2	<i>Escherichia coli</i> (CFU/100ml)	TCVN 6187 – 1 : 2019	≤ 01	0

Nhận xét: Mẫu nước xét nghiệm có các chỉ tiêu được kiểm đạt tiêu chuẩn vi sinh QCVN01-1: 2018/BYT
Ghi chú: Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm

TRƯỞNG KHOA



Trần Thanh Hải

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



BS. Nguyễn Mão

Địa chỉ: 12 Tân Hải – Phường 13 – Quận Tân Bình
Điện thoại : (028)39770073